

VISTA PLANTA
ACOTS.Mts ESCALA. 1:40

CORTE B-B''
ACOTS.Mts ESCALA. 1:40



CORTE A-A'
ACOTS.Mts ESCALA. 1:40





LOCALIZACIÓN

FICHAS TECNICAS

1.- TANQUE PRECARGADO ALTAPRO XLB119.

2.- VALVULA FILTRO DEMAN. 7 PIE3 TAN.21X62

3.- TANQ. FIBRA DE VIDRIO 24X72-10PIES CUBIC.

4.- SACO 1FT3 ZEOLITA MINERAL 22 KG.

5.- SACO 1FT3 CARBON ACTIVADO 1240 14 KG.

6.- MANOMETRO ALTAMIRA GLICER 0-100PSI 1/4" M.

7.- LAMPARA UV PLATINUM 60GPM FOCO PHILIPS.

8.- Motobomba industrial eléctrica con motor trifásico de 5 HP succión de 3" y descarga 3" Marca EVANS Modelo: 7IME0500.

9.- TABLERO 10L-N-05-220

10.- TANQUE DE GAS ESTACIONARIO HORIZONTAL MARCA TATSA MODELO 1000LTS

11.- PRESOSTATO KPI 38 MARCA DANFOSS

DETALLE DE ANCLAJE



DETALLE DUCTO VENTILACION

FECHA	REVISIÓN	ZONA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	POR	APROBÓ

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA

DIRECTOR GENERAL	GERENCIA DE INGENIERÍA	SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
FIDEL MALDONADO LÓPEZ INGENIERO	HÉCTOR AUGUSTO FLORES GONZÁLEZ INGENIERO	MARÍA DE MONSERRAT VALADÉZ SILVA INGENIERO

REVISÓ
RODOLFO HERRERA RAMOS
INGENIERO

DIBUJÓ
JESÚS DAVID WONG MAR
INGENIERO

ACOTACIONES
METROS

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA

NOMBRE DEL PLANO:
PLANO A DETALLE DE CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS DE EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS UNAPROP

FECHA	ESCALA	NÚMERO DE PLANO:
AGOSTO-2025	INDICADA	**ASPN-ALT-GI-I-P038-25-0**